

דו"ח איכות המים

בהתאם להוראות הדין בדבר חובת דיווח על איכות המים, הרינו מתכבדים להמציא לתושבי חדרה דיווח על טיב המים לחודשים ינואר עד מרץ 2019

מס"ד	פרופיל בדיקה	סוג נקודה	מס' בדיקות מתוכנן	מס' בדיקות שבוצעו	מס' בדיקות תקינות *	מס' בדיקות חריגות **	אחוז חריגה
1	מיקרוביאלית	רשת מים	171	171	171	0	0
2	מיקרוביאלית	כניסה	19	19	19	0	0
3	מיקרוביאלית	מתקני הפקה	16	15	15	0	0

התוצאות מלמדות כי איכות המים אשר סופקו לתושבי העיר חדרה במהלך תקופה זו. הינה טובה מאוד ובהתאם לתקנים המחויבים בחוק.