

## דיווח בגין חריגה בדגימה 14.09.20

### **א. תוצאות דיגום**

- תאריך דיגום: 14.09.2020  
סוג בדיקה: מיקרוביאלית  
תוצאה: חריגה- 1 חיידקים ב 100 מ"ל  
מיקום נקודות דיגום: שדרות אלכסנדר
- תאריך דיגום: 15.09.2020  
סוג בדיקה: מיקרוביאלית (חוזרת)  
תוצאה- תקינה ללא חיידקים  
מיקום נקודות דיגום: שדרות אלכסנדר

### **ב. פעולות שבוצעו**

- חריגה דווחה למשרד הבריאות.
- מאחר ותוצאות הדיגום באספקה לעיר ובמי הגלם בבאר - תקינות, עלה חשד לתקלה בהליך הדיגום בנקודת הדיגום.
- הוחלט בעצה עם נציגי משרד הבריאות, לבצע דיגום חוזר בנקודת הדיגום.
- בוצע דיגום חוזר- תוצאה תקינה.

### **ג. מסקנות והמלצות**

- הערכה כי החריגה נובעת מטעות אנוש שזיהמה את הדגימה וגרמה לחריגה.