

דיווח בגין חריגה בדגימה 19.08.20

א. תוצאות דיגום

- תאריך דיגום: 19.08.2020
סוג בדיקה: מיקרוביאלית (שגרתית)
תוצאה: חריגה- 3 חיידקים ב 100 מ"ל
מיקום נקודות דיגום: באר משטרה, רמב"ם
שם נקודה: מים מסופקים
- תאריך דיגום: 20.08.2020
סוג בדיקה: מיקרוביאלית (חוזרת)
תוצאה- תקינה ללא חיידקים
מיקום נקודות דיגום: באר משטרה, רמב"ם
שם נקודה: מים מסופקים

ב. פעולות שבוצעו

- חריגה דווחה למשרד הבריאות.
- מאחר ותוצאות הדיגום באספקה לעיר ובמי הגלם בבאר - תקינות, עלה חשד לתקלה בהליך הדיגום בנקודת הדיגום.
- הופסקה פעילות הבאר למען הזהירות עד לקבלת תוצאה תקינה.
- הוחלט בעצה עם נציגי משרד הבריאות, לבצע דיגום חוזר בנקודת הדיגום.
- בוצע דיגום חוזר – תוצאה תקינה.

ג. מסקנות והמלצות

- הערכה כי החריגה נובעת מטעות אנוש שזיהמה את הדגימה וגרמה לחריגה.