

## דיווח בגין חריגה בדגימה 23.08.20

### א. תוצאות דיגום

- תאריך דיגום: 23.08.2020  
סוג בדיקה: מיקרוביאלית מלאה (שגרתית)  
תוצאה: חריגה- 806 חיידקים ב 100 מ"ל  
מיקום נקודות דיגום: באר ג', יובל
- תאריך דיגום: 25.08.2020  
סוג בדיקה: מיקרוביאלית מלאה (חוזרת)  
תוצאה- תקינה ללא חיידקים  
מיקום נקודות דיגום: באר ג', יובל

### ב. פעולות שבוצעו

- חריגה דווחה למשרד הבריאות.
- מאחר ותוצאות הדיגום באספקה לעיר ובמי הגלם בבאר - תקינות, עלה חשד לתקלה בהליך הדיגום בנקודת הדיגום.
- הופסקה פעילות הבאר למען הזהירות עד לקבלת תוצאה תקינה.
- הוחלט בעצה עם נציגי משרד הבריאות, לבצע דיגום חוזר בנקודת הדיגום.
- בוצע דיגום חוזר – תוצאה תקינה.

### ג. מסקנות והמלצות

- הערכה כי החריגה נובעת מטעות אנוש שזיהמה את הדגימה וגרמה לחריגה.