

**10/08/2020**

**דוח סיכום טיפול בחריגה בדגימת מים בנקודת בית אליעזר אחרי בריכה**

השתלשלות האירוע:

בתאריך ה 26/07/20 יום ראשון, נלקחה דגימה למעבדה כחלק מתוכנית הדיגום.  
ביום המחרת, 27/08/20 יום שני, התקבלה הודעה על חריגה בתוצאה (5 חיידקים) ולכן נלקחה דגימה נוספת למעבדה מיד עם קבלת ההודעה.  
ביום שלישי ה 28/08/20 שוב התקבלה תוצאה חריגה (12 קולי+ 1 צואתי) ובעקבות זאת ננקטו מספר פעולות.

הפעולות שנקטו:

- ניקוז חלקי של המאגר, כ 400 קוב בערך.
- החדרת כלור למאגר ע"י משאבה יעודית מחלקו התחתון ולא בשפיכה מלמעלה.
- מילוי במים טריים מקו האספקה-כ 500 קוב בקירוב.
- השהייה למשך הלילה
- ריקון נוסף מאחר ורמת הכלור מעט גבוהה-כ 200 קוב בקירוב.
- מילוי נוסף במים טריים מקו האספקה.
- בדיקת ערכים והשהייה עד יום שני ה 03/08/20.

תוצאות:

- ביום ראשון ה 02/08/20 לא נלקחה דגימה למעבדה משום שרמת הכלור החופשי במים הייתה מעט מעל 0.5 מג"ל, שזהו הגבול העליון.
- ביום שני ה 03/08/20 עקב ערכים תקינים ברמת הכלור והעכירות, נלקחה דגימה למעבדה.
- ביום שלישי ה 04/08/20 התקבלה תוצאה תקינה, ללא חיידקים. למרות התוצאה התקינה נלקחה דגימה נוספת למעבדה.
- ביום רביעי ה 05/08/20 התקבלה תוצאה תקינה נוספת.

החל מיום רביעי התחנה חזרה לשגרה מלאה אחרי קבלת אישור ממונה משרד הבריאות.

הפעלת המאגר וריקונו לרשת המים ומילוי מחדש, במי רשת

חשוב לציין שלאורך כל זמן הטיפול בבעיה המאגר לא מסוגל להעביר מים לרשת ואין חשש של מעבר מים לקו האספקה.

שמוליק בר-גיל | תברואן ובקרת מתקנים

Fax: 04-6214280 | Tel: 04-6122333

[sbargil@mei-hadera.co.il](mailto:sbargil@mei-hadera.co.il)

**מי חדרה**

