

דיווח בגין חריגה בדגימה – באר חפציבה 13.12.2020

תוצאות דיגום

- תאריך נטילה: 13/12/20
- סוג הבדיקה: מלאה + עכירות
- תוצאת הדיגום בחריגה: cfu/ml 1211
- טווח התקן המותר cfu/ml 1000

תוצאות דיגום חוזר

- תאריך נטילה: 15/12/20
- סוג הבדיקה: מלאה + עכירות
- תוצאת הדיגום בחריגה: cfu/ml 1000, טווח התקן cfu/ml 1000

תוצאות דיגום חוזר

- תאריך נטילה: 20/12/20
- סוג הבדיקה: מלאה + עכירות
- תוצאת הדיגום בחריגה: cfu/ml <1
- תוצאה תקינה ללא כל חיידקים כלל

הערות

- הבאר לא הייתה מחוברת לרשת המים (הפקת חורף) והופעלה לטובת הדיגום בלבד.
- בדיגום שבוצע בנקודת דיגום לאחר הכלרה לא נמצאה חריגה.

תיאור הפעולות שבוצעו

- החריגה דווחה למשרד הבריאות לקבלת הנחיות.
- מבדיקה של סביבת המתקן והבאר, לא נמצאו סימנים שיכולים להצביע על החריגה.
- מאחר והבאר לא פעלה בשגרה לפני הדיגומים, בוצע רענון של המים בבאר לניקוז למשך שעה, לפני הדיגומים החוזרים.

מסקנות

- מאחר והבאר לא פעלה באופן רציף זמן ממושך יחסית, ולאור תוצאות החריגות, שיעור הסטייה, ותוצאות הדיגום התקין, ההערכה היא כי הצטברו על המשאבה חיידקים.

שמוליק בר-גיל | תברואן ובקרת מתקנים

טופס מונגש