



## דו"ח איכות מי השתיה בעיר חדרה

### דוח תוצאות הבדיקות המיקרוביולוגיות של המים

הרינו מתכבדים להמציא לתושבי חדרה דיווח על איכות המים המסופקים ברשת האספקה העירונית לחודשים אפריל עד יוני 2021

סוג נקודה: רשת מים  
מספר דגימות: מתוכנן – 192  
בוצע – 182  
בדיקות תקינות: 182  
אחוז בדיקות תקינות: 100%  
אחוז חריגה: 0%

סוג נקודה: כניסה  
מספר דגימות: מתוכנן – 14  
בוצע – 14  
בדיקות תקינות: 14  
אחוז בדיקות תקינות: 100%  
אחוז חריגה: 0%

סוג נקודה: מתקן הפקה  
מספר דגימות: מתוכנן – 20  
בוצע – 20  
בדיקות תקינות: 20  
אחוז בדיקות תקינות: 100%  
אחוז חריגה: 0%

### דוח תוצאות הבדיקות הכימיות של המים

הרינו מתכבדים להמציא לתושבי חדרה דיווח על איכות המים המסופקים ברשת האספקה העירונית לחודשים אפריל עד יוני 2021

סוג בדיקה: מתכות ברשת  
סוג נקודה: רשת מים  
מספר דגימות: מתוכנן - 9  
בוצע: 9  
בדיקות תקינות: 9  
אחוז בדיקות תקינות: 100%  
אחוז חריגה: 0%

סוג בדיקה: פלואוריד  
סוג נקודה: רשת מים  
מספר דגימות: מתוכנן - 2  
בוצע: 2  
בדיקות תקינות: 2  
אחוז בדיקות תקינות: 100%  
אחוז חריגה: 0%

סוג בדיקה: חנקה  
סוג נקודה: מתקן הפקה  
מספר דגימות: מתוכנן - 14  
בוצע: 14  
בדיקות תקינות: 14  
אחוז בדיקות תקינות: 100%  
אחוז חריגה: 0%

\*פער הבדיקות בין המתוכנן למבוצע, נובע מבארות אשר לא פעלו בימי הבדיקות בשל ימי שבתון, חגים ומועדים.

**התוצאות מלמדות כי איכות המים אשר סופקו לתושבי העיר חדרה במהלך תקופה זו, הינה טובה מאוד ובהתאם לתקנים המחויבים בחוק.**