

# דו"ח איכות מי השתייה בעיר חדרה

## לחודשים אפריל - יוני לשנת 2026

הרינו מתכבדים להמציא לתושבי חדרה דיווח על איכות המים  
המסופקים ברשת האספקה העירונית

### דו"ח תוצאות הבדיקות המיקרוביולוגיות של המים

| סוג בדיקה          | סוג נקודה | מתוכנן | בוצעו | תקינות* | חריגות** | חריגות |
|--------------------|-----------|--------|-------|---------|----------|--------|
| מיקרוביולוגי       | רשת מים   | 208    | 207   | 207     | 0        | 0%     |
| מיקרוביולוגי       | כניסה     | 13     | 13    | 13      | 0        | 0%     |
| מיקרוביולוגית מלאה | מתקן הפקה | 9      | 6     | 6       | 0        | 0%     |

- הפער בין המתכנן לביצוע במתקני הפקה נובע מבארות שלא פעלו בימי הבדיקות.
- הפער בין המתוכנן למבצע ברשת המים נובע מימי חג/מועד/שבתון שבהם לא מבוצע דיגום מים.
- הימצאות חיידק קוליפורם צואתי אחד או יותר ב- 100 מ"ל מים נחשבת לתוצאה חריגה.

התוצאות מלמדות כי איכות המים אשר סופקו לתושבי העיר חדרה במהלך תקופה זו,  
הינה טובה מאוד ובהתאם לתקנים המחויבים בחוק.