

## דיווח בגין חריגה בדגימה 15.1.18

### **א. תוצאות דיגום**

- תאריך דיגום: 15.01.2018  
סוג בדיקה: מיקרוביאלית  
תוצאה- 3 חריגה  
נקודות דיגום: באר ג אספקה לעיר
- תאריך דיגום: 16.01.2018  
סוג בדיקה: מיקרוביאלית  
תוצאה- תקין (דגימה חוזרת)  
נקודות דיגום: באר ג אספקה לעיר

### **ב. פעולות שבוצעו**

- דיגום מי גלם בבאר – תקין. החריגה אינה במי התהום.
- הופסקה פעולת הבאר בתיאום עם משרד הבריאות.
- בוצע דיגום חוזר בנקודת הדיגום ובנקודות דיגום נוספות (גלם, אחרי UV, אספקה לעיר) – תקין.
- ערכי כלור בדיגום החוזר - תיקנים ואינם מעידים על בעיה.
- לאחר קבלת תוצאות תקינות בדיגום החוזר, התקבל אישור משרד הבריאות להמשך הפעלת הבאר.

### **ג. מסקנות והמלצות**

- איכות מי הגלם בקידוח תקינה.
- הערכה כי החריגה נובעת מזיהום מקומי והכלרה לא מספקת ממתקן הטיוב.
- הוחלט לבצע שטיפה וחיטוי מתקן הטיוב, לרבות החלפת מסננים.
- הוחלט על כיוול מכשירי ניטור רציף לכלור.

רשם: שמוליק בר-גיל | תברואן ובקרת מתקנים

סימוכין T-5905/3