

דיווח בגין חריגה בדגימה 28.05.18

א. תוצאות דיגום

- תאריך דיגום: 28.05.2018
סוג בדיקה: מיקרוביאלית מלאה
תוצאה- 5700
נקודות דיגום: באר ג אחרי UV
- תאריך דיגום: 28.05.2018
סוג בדיקה: מיקרוביאלית מלאה
תוצאה- תקין
נקודות דיגום: מי גלם בבאר ג
- תאריך דיגום: 28.05.2018
סוג בדיקה: מיקרוביאלית
תוצאה- תקין
נקודות דיגום: אספקה לעיר
- תאריך דיגום: 30.05.2018
סוג בדיקה: מיקרוביאלית מלאה
תוצאה- תקין דגימה חוזרת
נקודות דיגום: באר ג אחרי UV

ב. פעולות שבוצעו

- חריגה דווחה למשרד הבריאות.
- מאחר ותוצאות הדיגום באספקה לעיר ובמי הגלם בבאר - תקינות, עלה חשד לתקלה בהליך הדיגום בנקודת הדיגום או בבדיקה במעבדה.
- הוחלט בעצה עם נציגי משרד הבריאות, לבצע דיגום חוזר בנקודת הדיגום.
- בוצע דיגום חוזר בנקודת הדיגום – תקין.
- ערכי העכירות בדיגום החוזר – תקינים ואינם מעידים על בעיה.

ג. מסקנות והמלצות

- איכות מי הגלם בקידוח ובאספקה לעיר תקינים.
- הערכה כי החריגה נובעת מטעות בדיגום או בבדיקת המעבדה.

רשם: שמוליק בר-גיל | תברואן ובקרת מתקנים

סימוכין T-6353/0