



## דיווח בגין חריגה בדגימה - נקודת דיגום הלל יפה לפני הכלרה 27/08/2025

### תוצאות דיגום

- תאריך דיגום: 27/08/2025
- סוג הבדיקה: מתכות לרשת / ברזל
- תוצאת הדיגום בחריגה: 1.35

### תוצאות דיגום חוזר

- תאריך דיגום: 19/09/2025
- סוג הבדיקה: מתכות לרשת / ברזל
- תוצאת הדיגום בחריגה: תקינה
- מיקום נקודת הדיגום: הלל יפה לפני הכלרה

### תיאור הפעולות שבוצעו

- חריגה דווחה למשרד הבריאות .
- מאחר ותוצאות הדיגום באספקה לעיר תקינה עלה חשד לתקלה בהליך הדיגום בנקודת הדיגום.
- הוחלט בעצה עם נציגי משרד הבריאות לבצע דיגום חוזר בנקודת הדיגום ללא דיווח לציבור.
- בוצע דיגום חוזר – תוצאה תקינה.

### מסקנות

- הערכה כי החריגה נובעת מטעות אנוש שזיהמה את הדגימה וגרמה לחריגה.

עידו אמסלם | תברואן ובקרת מתקנים