

אירוע גלישת ביוב לחוף – שכונת עין הים בתאריך 19.10.2020

להלן תיאור השתלשלות האירועים:

11: 54 הועברה הודעה מהמוקד העירוני למזכירת התפעול.
11: 58 מזכירת תפעול הפנתה את הפנייה לח"מ.
12: 00 הפנייה הועברה לטיפולו של המפקח שמעון בוקובה.
12: 20 שמעון והח"מ ערכו סיור בשטח במקביל הוזמנה ביובית.
12: 25 ממצאי הסיור: בעקבות הזרמה מוגברת של פסולת (מגבונים) לביוב נגרמה סתימה בניפל הכניסה לתחנת שאיבה, המפלס עלה והחלה גלישה למערכת המנקזת לכיוון חוף 50.
12: 57 בסיוע הביובית בוצעה שאיבה וניקיון של ניפל הכניסה.
13: 13 מפלס השפכים בקו העירוני ירד מתחת למפלס הגלישה והתחנה חזרה לפעילות תקינה.
13: 32 פסקה זרימת השפכים בצנרת המנקזת לכיוון חוף הים ונשלחה הודעה למוקד העירוני על סיום האירוע.
13: 45 בוצע סיור משותף עם נציג פיקוח על החופים ממושרד הגנת הסביבה דן בירון, בהתאם לממצאים והתיעוד, הזרמת הביוב הופסקה בתוך המערכת המנקזת בגבול החוף ולא הגיע למצב של גלישה לים.

ממצאים:

קו הביוב המוביל לת"ש נשטף השנה במסגרת תחזוקה שוטפת, אולם בשל תקופת הקורונה וריבוי השימושים במים וכפועל יוצא גם בשפכים המוזרמים לתשתיות הביוב (לרבות מגבונים), תבוצע שטיפה נוספת לקו הביוב, כולל בדיקה ויזואלית לתקינותו.

מצ"ב תיעוד יומן מהמוקד העירוני וצילום הממצאים.

לידיעתכם,



בברכה,

חיים ילטוס

מנהל תפעול ולוגיסטיקה

העתקים:

עו"ד, שי פרץ - מנכ"ל מי חדרה
מר דן בירון - מפקח על החופים, משרד להגנת הסביבה

תאריך הפקה: 19/10/2020
שעה: 14:51

מוקד עירוני / חדרה - מוקד עירוני

מספר פניה: 20-10-005423 כמות פונים

לטיפול: תאגיד מי חדרה - ביוב

פרטי פניה	פרטי פונה
תאריך: 19/10/2020 שעה: 11:54	שם משפחה: גלנטי
לטיפול: תאגיד מי חדרה - ביוב	שם פרטי: אורית
נושא: פריצת/סתימת ביוב	רחוב: חובבי ציון
תת נושא:	בית: 8 דירה: כניסה:
רחוב: חוף 70	טלפון בבית:
בית: 8 דירה: כניסה:	טלפון נייד: 0525930963
אתר:	טלפון בעבודה:
מטפל:	דוא"ל:
אזור:	אזור: פינוי אשפה ימים א-ג-ה
רובע: רובע מערב	רובע: רובע מרכז
שכונה: גבעת אולגה	שכונה: שכ האוצר
ישוב:	ישוב: חדרה
הערות לאיתור:	הערה:
צפי לביצוע: 19/10/2020	לידיעת:

תאור:

חוף 50 פריצת ביוב זורמת לים

שמעון

שורות טיפול:

מספר	תאריך ושעה	מחלקה מטפלת	סטטוס	תאור הטיפול	מטפל	מפעיל	עדכון
1	19/10/2020 11:54:00	מוקד עירוני	פניה חדשה			מוקד-מרים	19/10/2020 11:54:18
2	19/10/2020 11:55:06	תאגיד מי חדרה - ביוב	פניה חדשה	נשלח SMS לגלנטי אורית - תושב יקר, פנייתך מס' 2010005423 הועברה לטיפול מח' תאגיד מי חדרה - ביוב. לידיעתך, ניתן לפנות אלנו ב- WhatsApp מס' 0534000106. תמיד לשירותך מוקד 106 חדרה.		מוקד-מרים	19/10/2020 11:55:06
3	19/10/2020 12:32:45	תאגיד מי חדרה - ביוב	פניה חדשה	נשלחה הודעת סלולר לשמעון בוקובזה	בוקובזה שמעון	מוקד-זיו כהן	19/10/2020 12:32:45
4	19/10/2020 13:32:00	תאגיד מי	טופלה	טופל		שני אליו	19/10/2020 14:51:20

