



דו"ח איכות המים

בהתאם להוראות הדין בדבר חובת דיווח על איכות המים, הרינו מתכבדים להמציא לתושבי חדרה דיווח על טיב המים לחודשים ינואר עד מרץ 2017

סוג נקודה: רשת
מספר דגימות: מתוכנן – 124
בוצע – 124
בדיקות תקינות: 124
אחוז בדיקות תקינות: 100%
אחוז חריגה: 0%

סוג נקודה: מתקן הפקה
מספר דגימות: מתוכנן – 12
בוצע – 12
בדיקות תקינות: 11
אחוז בדיקות תקינות: 100%
אחוז חריגה: 0%

סוג נקודה: כניסה
מספר דגימות: מתוכנן – 19
בוצע – 19
בדיקות תקינות: 19
אחוז בדיקות תקינות: 100%
אחוז חריגה: 0%

*פער הבדיקות בין המתוכנן למבוצע, נובע מבארות אשר לא פעלו בימי הבדיקות בשל ימי שבתון, חגים ומועדים.

התוצאות מלמדות כי איכות המים אשר סופקו לתושבי העיר חדרה במהלך תקופה זו, הינה טובה מאוד ובהתאם לתקנים המחויבים בחוק.