

# דו"ח איכות המים

בהתאם להוראות הדין בדבר חובת דיווח על איכות המים, הרינו מתכבדים להמציא לתושבי חדרה דיווח על טיב המים לחודשים 01.01.18 עד 31.03.18

אחוז חריגה	אחוז בדיקות תקינות	בדיקות תקינות	מספר דגימות		סוג נקודה
			בוצע	מתוכנן	
0%	100%	135	135	150	רשת
0%	100%	10	10	12	מתקן הפקה
0%	100%	19	19	19	כניסה

\*פער הבדיקות בין המתוכנן למבוצע נובע מימי דיגום שהתקיימו בימי שבתון, חופשה ומועדים.

התוצאות מלמדות כי איכות המים אשר סופקו לתושבי העיר חדרה במהלך תקופה זו, **הינה טובה מאוד** ובהתאם לתקנים המחויבים בחוק.